



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области  
620151, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 8а,  
тел. (343) 371-17-00, 371-33-55

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР  
623850, Свердловская область, город Ирбит, улица Революции, 17  
телефон (34355) 3-92-72, 6-21-82

### Предписание N 131/1/1

по устранению обязательных нарушений требований пожарной безопасности  
Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению  
Свердловской области "Ирбитский мотоциклетный техникум"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ирбита и Ирбитского района по пожарному надзору №131 от 22.11.2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

в период с 10-00 до 12-00 часов «28» ноября 2018 г., с 14-00 до 16-00 часов «12» декабря 2018г., с 10-00 до 13-00 часов «17» декабря 2018г., с 09-00 до 10-00 часов «18» декабря 2018г.

проведена проверка – Вохминцевым Сергеем Павловичем - государственным инспектором г. Ирбита, Ирбитского района и Байкаловского района по пожарному надзору зданий и помещений Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области "Ирбитский мотоциклетный техникум",

расположенно(ых) по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Пролетарская, 28.

совместно с: Директором ГАПОУ СО «ИМТ» Катциной Светланой Анатольевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1	Помещения пищеблока не отделено противопожарными преградами	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6; СП 4.13130.2013 Система противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах	01.12.2019	

		защиты п.5.6.4		
2	Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения проводится лицом, не прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ	Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 п. 478; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6; «СП 9.13130.2009 Техника пожарная огнетушители требования к эксплуатации» п. 4.3.1; 4.3.3, 4.3.7	01.12.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор  
г. Ирбита и Ирбитского района, Байкаловского  
муниципального района  
по пожарному надзору  
Вохминцев С.П.


"18" декабря 2018 г.

Директор ГАПОУ СО «ИМТ»  
Катцина Светлана Анатольевна

"18" декабря 2018 г.



М.Л.П.



(подпись)