



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГАПОУ СО «ИМТ»

*Минин*  
« 12 » января 2016 г.

**Акт самообследования  
доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
по состоянию на 01.01.2016 г.**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта (*полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование*)  
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»

1.2. Адрес объекта (юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail):  
623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Пролетарская, 28

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание техникума, 2 этажа, **1938,4 кв.м;**
- отдельно стоящее здание мастерских, 2 этажа, **1746,5 кв.м;**
- наличие прилегающего земельного участка **12951 кв.м.**

1.4. Год постройки: здания техникума **1951 г**, здания мастерских **1972 г**, последнего капитального ремонта - **нет**.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего-* **2016 г**, *капитального* - **нет**.

1.6. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**

1.7. Форма собственности: **государственная.**

1.8. Территориальная принадлежность: **региональная.**

1.9. Вышестоящая организация: **Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.**

1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) ул. Малышева, д.33, г. Екатеринбург, 620075 (343) 371 – 20 – 08, info@minobraz.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности, образование,

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - все возрастные категории

2.3. Виды услуг (*согласно Уставу*):

- 1) реализация основных профессиональных образовательных программ – программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена);
- 2) реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации рабочих, служащих;
- 3) реализация дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки;
- 4) реализация программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих;
- 5) реализация дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки в объеме от 250 часов;
- 6) содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам

основных профессиональных образовательных программ – образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена);  
7) организация питания обучающихся.

2.4. Требуется дополнительное согласование для организации (обеспечения) доступности образовательных услуг:

**Врачебное заключение профессиональной пригодности отдельных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья для обучения по отдельным образовательным программам реализуемым ГАПОУ СО «ИМТ».**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью, по состоянию на 01.01.2016 г.:

| Код      | Наименование профессии/ специальности | Количество обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ (на 1 октября 2015 г.) |   |   |                     |   |   |   |   |   |                                   |   |   |                                   |   |   |                             |   |   |                      |   |   |
|----------|---------------------------------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|---|---|----------------------|---|---|
|          |                                       | с нарушениями зрения  |   |   | с нарушениями слуха |   |   | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |   |   | передвигающиеся на кресле-коляске |   |   | с нервно-психическими нарушениями |   |   | с соматическими нарушениями |   |   | нарушения не указаны |   |   |
|          |                                       | П   | К | В | П                   | К | В | П   | К | В | П                                 | К | В | П                                 | К | В | П                           | К | В | П                    | К | В |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет        | 0   | 0 | 0 | 0                   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0                                 | 0 | 0 | 0                                 | 0 | 0 | 0                           | 1 | 1 | 0                    | 0 | 0 |
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям)  | 0   | 0 | 0 | 0                   | 1 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0                                 | 0 | 0 | 0                                 | 0 | 0 | 1                           | 2 | 0 | 0                    | 0 | 0 |

П – принято на первый курс, К – контингент обучающихся (на 1 октября 2015 г.)

В – планируемый выпуск (с 1 октября 2015 г. по 30 сентября 2016 г.)

2.6. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте :

- в общих группах – 3 чел.;

- по индивидуальному учебному плану - 1 чел.

2.7. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 500 чел. - 530 чел.

2.8. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Результаты обследования путей следования к объекту:

3.1.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- Маршруты движения автобусов № 1 "п. Гагарина - ЦГБ", № 2 "Вокзал - Тубдиспансер", № 7 "Вокзал - ГИБДД", № 144 "Мельникова - ЦГБ", № 145 "Лесная - ЦГБ", № 166 "Фомина – Спутник" – **проезд до остановки «ул. Елизарьевых»;**

- Маршрут движения автобуса № 5 "Озеро - ЦГБ" - **проезд до остановки «ул. Азева».**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет.**

3.1.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **200 - 250 метров.**

3.1.2.2. время движения (пешком): от остановки «ул. Азева» - **3 - 5 мин.**, от остановки «ул. Елизарьевых» - **5 - 7 мин.**

3.1.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да.**

3.1.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемый со звуковой сигнализацией и таймером.**

3.1.2.5. Информация на пути следования к объекту: **визуальная.**

3.1.2.6. Перепады высоты на пути: **нет.** Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

### 3.2. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участок)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента: есть/нет | Краткая характеристика элемента, в соответствии с основными требованиями к зоне   | Выявленные нарушения, замечание   |                                 | Возможность и необходимость адаптации объекта              |
|-------|--|----------------------------|---|---|---------------------------------|--|
|       |  |                            |   | Содержание  | Значимы для категории инвалидов |  |
| 1     | 2  | 3                          | 4   | 5   | 6                               | 7  |
| 1     | Вход (входы) на территорию                         | есть                       | В наличии 3 подхода / 2 подъезда на территорию учреждения: с ул. Пролетарская и с ул. Елизарьевых.  | -   | все                             | не нуждается   |
| 2     | Путь (пути) движения на территорию                 | есть                       | Оборудованы пешеходные и транспортные пути движения на территории и по территории, с возможностью их совмещения, обеспечивающие беспрепятственное и удобное передвижение к зданиям учреждения. Покрытие путей движения твердое асфальтовое. | Имеются неровности, разломы отдельных участков асфальтового покрытия  | К, О, С                         | нуждается, возможно при необходимом финансовом обеспечении |
|       |  |                            |   | Отсутствие тактильных средств на маршруте движения за 0.8 м до начала опасного участка, изменения направления движения, входа | С                               | финансово не возможно и не целесообразно                   |
|       |  |                            |   | Отсутствуют таксофоны и другое специальное оборудование для людей с недостатком зрения.                                       | С                               | финансово не возможно и не целесообразно                   |
| 3     | Лестница(наружная)                                 | нет                        | -   | -   | -                               | не нуждается   |
| 4     | Пандус (наружный)                                  | нет                        | -   | -   | -                               | не нуждается   |
| 5     | Автостоянка и парковка                             | есть                       | На автостоянке выделено 1 маркированное парковочное место для транспорта инвалидов.   | -   | все                             | не нуждается   |
| 6     | Общие требования к зоне                            |                            | Основные требования СНиП обеспечены.  | Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения.   | все                             | нуждается, возможно  |
|       |  |                            |   | Отсутствие мест отдыха на участке (рекомендуется)   | К, О                            | не целесообразно   |

Заключение: зона доступна частично, необходима возможная адаптация.

### 3.3. Результаты обследования входа (входов) в здание

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента: есть/нет | Краткая характеристика элемента, в соответствии с основными требованиями к зоне                    | Выявленные нарушения, замечание |                                 | Возможность и необходимость адаптации объекта |
|-------|--|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---|
|       |  |                            |  | Содержание                      | Значимы для категории инвалидов |   |
| 1     | 2  | 3                          | 4  | 5                               | 6                               | 7   |
| 1     | Общее требование к зоне                            |                            | Каждое здание учреждение имеет основной вход, доступный для всех категорий инвалидов и других МГН, | -                               | все                             | нуждается частично, возможно                  |

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента: есть/нет | Краткая характеристика элемента, в соответствии с основными требованиями к зоне   | Выявленные нарушения, замечание                            |                                 | Возможность и необходимость адаптации объекта           |
|-------|--|----------------------------|---|--|---------------------------------|---|
|       |  |                            |   | Содержание   | Значимы для категории инвалидов |   |
| 1     | 2  | 3                          | 4   | 5  | 6                               | 7   |
|       |  |                            | отвечающий требованиям доступности основных параметров по входной зоне.   |  |                                 |   |
| 2     | Лестница (наружная)                                | есть в здании техникума,   | Основные требования СНиП по ширине марша, уклону и размеру ступеней, материалу ступеней (покрытие нескользкое – плитка с шероховатой поверхностью) обеспечены | Отсутствие поручней  | О                               | нуждается, возможно                                     |
|       |  |                            |   | Нет контрастной окраски крайних ступеней, тактильных полос | С                               | возможно при необходимости и наличии финансовых средств |
|       |  | нет в здании мастерских    | -   | -  | -                               | не нуждается  |
| 3     | Пандус (наружный)                                  | нет                        | -   | Отсутствие пандуса   | К                               | возможно индивидуальное техническое решение             |
| 4     | Входная площадка (перед дверью)                    | есть                       | Основные требования СНиП по размеру площадки, поверхности площадки (покрытие нескользкое – плитка с шероховатой поверхностью) обеспечены                      | -  | все                             | не нуждается  |
| 5     | Дверь (входная)                                    | есть                       | Основные требования СНиП по размерам обеспечены   | Отсутствуют фиксаторы крепления.                           | К, О, С                         | нуждается, возможно                                     |
|       |  |                            |   | Отсутствует контрастная маркировка дверных проемов и ручек | С                               | нуждается, возможно                                     |
|       | Тамбур   | есть                       | Основные требования СНиП по размерам, поверхности покрытия пола (покрытие не скользкое) обеспечены  | -  | К, О                            | не нуждается  |

*Заключение: зона доступна условно для (К, С), доступна полностью для (Г), доступна частично – избирательно для (О), необходима возможная адаптация.*

#### **3.4. Результаты обследования пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента: есть/нет | Краткая характеристика элемента, в соответствии с основными требованиями к зоне                    | Выявленные нарушения, замечание                    |                                 | Возможность и необходимость адаптации объекта |
|-------|--|----------------------------|--|--|---------------------------------|---|
|       |  |                            |  | Содержание   | Значимы для категории инвалидов |   |
| 1     | 2  | 3                          | 4  | 5  | 6                               | 7   |
| 1     | Коридор (вестибюль)                                | есть                       | Основные требования СНиП по размерам, поверхности покрытия пола (покрытие не скользкое) обеспечены | Отсутствует информация о планировке путей движения | все                             | нуждается, возможно                           |

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента: есть/нет | Краткая характеристика элемента, в соответствии с основными требованиями к зоне  | Выявленные нарушения, замечание  |                                 | Возможность и необходимость адаптации объекта   |
|-------|--|----------------------------|--|--|---------------------------------|---|
|       |  |                            |  | Содержание   | Значимы для категории инвалидов |   |
| 1     | 2  | 3                          | 4  | 5  | 6                               | 7   |
|       |  |                            |  | Отсутствуют опорные поручни  | О                               | возможно при необходимости и наличии финансовых средств                               |
|       |  |                            |  | Отсутствие мест отдыха на участке (рекомендуется)  | К, О                            | техническое решение не возможно   |
|       |  |                            |  | Отсутствуют таксофоны и другое специальное оборудование для людей с недостатком зрения   | С                               | финансово не возможно и не целесообразно  |
| 2     | Лестница (внутри здания)                           | есть                       | Основные требования СНиП по ширине марша, уклону и размеру ступеней, материалу ступеней (покрытие нескользкое – плитка с шероховатой поверхностью), наличие поручней, являющихся верхней частью ограждения, обеспечены | Отсутствуют рифленые напольные указатели у крайних ступеней лестничных маршей. Отсутствуют рельефные символы номера этажа у лестничных маршей и на перилах лестничных маршей | С                               | возможно при необходимости и наличии финансовых средств                               |
| 3     | Пандус (внутри здания)                             | нет                        | -  | Отсутствие пандуса   | К                               | техническое решение не возможно   |
| 4     | Лифт пассажирский (или подъемник)                  | нет                        | -  | Отсутствие лифта   | К, О                            | техническое решение не возможно   |
| 5     | Дверь  | есть                       | Двери установлены во всех учебных, вспомогательных, служебных помещениях   | Различная ширина дверных проемов. Наличие порогов. Отсутствие фиксаторов крепления.  | К, О, С                         | нуждается, возможно индивидуальное техническое решение при наличии финансовых средств |
| 6     | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)          | есть                       | Основные требования безопасности для эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации обеспечены   | Недостаточная ширина дверных проемов запасных путей эвакуации  | К, О                            | техническое решение не возможно   |

*Заключение: зона доступна условно для (К, С), доступна полностью для (Г), доступна частично – избирательно для (О), необходима возможная адаптация или организация альтернативной формы обслуживания.*

### 3.5. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента        | Наличие элемента: есть/нет | Краткая характеристика элемента, в соответствии с основными требованиями к зоне      | Выявленные нарушения, замечание                                   |                                 | Возможность и необходимость адаптации объекта               |
|-------|---|----------------------------|--|---|---------------------------------|---|
|       |   |                            |  | Содержание  | Значимы для категории инвалидов |   |
| 1     | 2   | 3                          | 4  | 5   | 6                               | 7   |
| 1     | Зона обслуживания граждан – кабинетная форма обслуживания | есть                       | Основные требования СНиП к оборудованию и оснащению учебных зон кабинетов обеспечены | Отсутствуют специализированные оборудованные учебные места и зоны | К, О, С                         | техническое решение не возможно, финансово не целесообразно |

*Заключение: зона доступна условно для (К, С), доступна частично – избирательно для (Г, О), необходима возможная адаптация или организация альтернативной формы обслуживания.*

### 3.6. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента: есть/нет | Краткая характеристика элемента, в соответствии с основными требованиями к зоне   | Выявленные нарушения, замечание                      |                                 | Возможность и необходимость адаптации объекта                                    |
|-------|--|----------------------------|---|--|---------------------------------|--|
|       |  |                            |   | Содержание   | Значимы для категории инвалидов |  |
| 1     | 2  | 3                          | 4   | 5  | 6                               | 7  |
| 1     | Туалетная комната                                  | есть                       | Туалетные комнаты оборудованы в здании техникума и здании мастерских в соответствии с общими требованиями СанПин.                           | Не соответствует нормам СНиП для категорий инвалидов | все                             | нуждается, возможны отдельные технические решения при наличии финансовых средств |
| 2     | Душевая / ванная комната                           | нет                        | -   | -  | -                               | не нуждается   |
| 3     | Бытовая комната (гардеробная)                      | есть                       | Здание техникума и здание мастерских оборудованы гардеробными комнатами. Обслуживание граждан осуществляют штатные работники - гардеробщики | -  | все                             | не нуждается   |

*Заключение: зона доступна условно для (К, С), доступна полностью для (Г), доступна частично – избирательно для (О), необходима возможная адаптация.*

### 3.7. Результаты обследования системы информации на объекте

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента: есть/нет | Краткая характеристика элемента, в соответствии с основными требованиями к зоне                                 | Выявленные нарушения, замечание                              |                                 | Возможность и необходимость адаптации объекта |
|-------|--|----------------------------|---|--|---------------------------------|---|
|       |  |                            |   | Содержание   | Значимы для категории инвалидов |   |
| 1     | 2  | 3                          | 4   | 5  | 6                               | 7   |
| 1     | Визуальные средства                                | есть                       | Основные требования СНиП к обеспечению информации на всех путях движения и зонах целевого назначения обеспечены | Отсутствует информация об объекте на пути движения к зданиям | все                             | нуждается, возможна                           |

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента: есть/нет | Краткая характеристика элемента, в соответствии с основными требованиями к зоне  | Выявленные нарушения, замечание   |                                 | Возможность и необходимость адаптации объекта                         |
|-------|--|----------------------------|--|---|---------------------------------|---|
|       |  |                            |  | Содержание  | Значимы для категории инвалидов |   |
| 1     | 2  | 3                          | 4  | 5   | 6                               | 7   |
|       |  |                            |  | Отсутствует информация о планировке путей движения в зданиях                | все                             | нуждается, возможна   |
| 2     | Акустические средства                              | есть                       | В здании техникума и мастерских действует звонковая система. Учебные кабинеты, информационно – библиотечный центр, актовый зал оборудованы мультимедийной техникой. В здании техникума на 1 этаже оборудовано студенческое телевидение. В здании техникума оборудована звуковая система оповещения и управления при эвакуации. | Отсутствуют специальное оборудование для людей с недостатком зрения и слуха | С, Г                            | возможны отдельные технические решения при наличии финансовых средств |
| 3     | Тактильные средства                                | нет                        | -  | Отсутствие тактильных средств   | С                               | техническое решение не возможно, финансово не целесообразно           |

Заключение: зона доступна условно для (С), доступна частично для (К, О, Г), необходима возможная адаптация.

#### 4. Заключение о состоянии доступности ОСИ

##### 4.1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности для основных категорий инвалидов** |  |                                   |                                  |   |                              |
|-------|--|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|
|       |  | К<br>для передви-<br>гающих на<br>креслах-<br>колясках   | О<br>с другими<br>наруше-<br>ниями<br>опорно-<br>двигат.<br>аппарата | С<br>с наруше-<br>ниями<br>зрения | Г<br>с наруше-<br>ниями<br>слуха | У<br>с умствен-<br>ными<br>наруше-<br>ниями | Для всех<br>категорий<br>МГН |
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП   | ДП   | ДУ                                | ДП                               | ДУ  | ДП                           |
| 2     | Вход (входы) в здание  | ДУ   | ДЧ   | ДУ                                | ДП                               | ДУ  | ДЧ                           |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Нет  | ДЧ   | Нет                               | ДП                               | ДУ  | ДЧ                           |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Нет  | ДЧ-И   | Нет                               | ДЧ-И                             | Нет   | ДЧ                           |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | Нет  | ДУ   | Нет                               | ДП                               | Нет   | ДЧ                           |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДЧ   | ДЧ   | Нет                               | ДЧ                               | ДУ  | ДЧ                           |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ   | ДП   | Нет                               | ДП                               | ДУ  | ДП                           |

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов** |  |                                   |                                  |   |                              |
|-------|---|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|
|       |   | К<br>для передви-<br>гающих на<br>креслах-<br>колясках   | О<br>с другими<br>наруше-<br>ниями<br>опорно-<br>двигат.<br>аппарата | С<br>с наруше-<br>ниями<br>зрения | Г<br>с наруше-<br>ниями<br>слуха | У<br>с умствен-<br>ными<br>наруше-<br>ниями | Для всех<br>категорий<br>МГН |
| 8     | Все зоны и участки                      | Нет  | ДЧ-И   | Нет                               | ДЧ-И                             | Нет   | ДЧ                           |

\*\* Указывается: ДП – доступно полностью, ДЧ – доступно частично, ДЧ-И – доступно частично -избирательно, ДУ – доступно условно, Нет – недоступно.

#### 4.2. Общая организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности объекта<br>(формы обслуживания) |   |  |   |
|-------|---|---|---|--|---|
|       |   | «А»<br>доступность всех<br>зон и помещений<br>- универсальная   | «Б»<br>специально<br>выделенные<br>участки и<br>помещения | «ДУ»<br>дополнительная<br>помощь<br>сотрудника,<br>услуги на дому,<br>дистанционно | «Нет»<br>не организована<br>доступность |
| 1     | Все категории инвалидов и МГН               | +   |   |  | Нет                                     |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |   |  |   |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | +   |   |  | Нет                                     |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | +   |   | ДУ   |   |
| 4     | с нарушениями зрения                        | +   |   |  | Нет                                     |
| 5     | с нарушениями слуха                         | +   |   | ДУ   |   |
| 6     | с умственными нарушениями                   | +   |   |  | Нет                                     |
| 7     | МГН   | +   |   | ДУ   |   |

\* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

#### 4.3. Итоговые заключения об общем состоянии доступности ОСИ (в соответствии с классификатором объектов социальной инфраструктуры):

##### 4.3.1. По варианту организации доступности объекта (формы обслуживания)

*В зависимости от расчетного числа инвалидов, финансовых возможностей учреждения, функциональной структуры зданий объекта доступность всех зон и помещений универсальная (вариант «А») — общая для всех категорий граждан, в том числе инвалидов.*

##### 4.3.2. По состоянию (уровню) доступности):

*- Объект ГАПОУ СО «ИМТ» для всех категорий инвалидов и МГН доступен условно (ДУ) – требования нормативных документов в планировании и строительстве объекта не выполнены и технически невозможны.*

*- Проведение мероприятий по техническому обустройству объекта, в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания, для отдельных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья (К, С) невозможно, либо может быть выполнено в порядке капитального ремонта или реконструкции;*

*- Объект ГАПОУ СО «ИМТ» доступен частично избирательно (ДЧ – И) – соответствует нормативам лишь основных функциональных зон (доступности мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов (Г, О).*



## 5. Рекомендации по адаптации ОСИ (управленческие решения)

В целях повышения доступности образовательных услуг по реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования для отдельных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья:

5.1. Необходимы организация и проведение комплекса мероприятий по адаптации объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Возможные виды работы по адаптации объекта, Рекомендации  |
|-------|--|---|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Текущий ремонт – ремонт отдельных участков асфальтового покрытия.<br>Модернизация зоны – Разработка, изготовление и установка доступных элементов информации об объекте на всех путях движения.   |
| 2     | Вход (входы) в здание  | Модернизация зоны:<br>- Оборудование кнопки вызова ответственного работника ОСИ у центрального входа в здание техникума и здание мастерских.<br>- Изготовление мобильного пандуса или аппарелей для въезда по лестнице в здание техникума;<br>- Изготовление и оборудование поручней на лестнице в здании техникума.<br>- Оборудование входных дверей фиксаторами крепления.<br>Текущий ремонт – контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней, крайних ступеней лестницы. |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Модернизация зоны – Разработка, изготовление и установка доступных элементов информации.<br>Текущий ремонт – приобретение и оборудование дверей в соответствии с требованиями СНиП.   |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Модернизация и совершенствование учебной материально-технической базы учебных кабинетов в соответствии с требованиями СНиП.   |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | Текущий ремонт – оборудование туалетных комнат в соответствии со СНиП и СП.   |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Модернизация и совершенствование зоны – Разработка, изготовление и (или) приобретение, установка доступных элементов информации об объекте.   |

5.2. Возможна организация альтернативной формы обслуживания для отдельных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья (Г, О):

- помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги;
- использование иных форм предоставления образовательных услуг – обучение по индивидуальному учебному плану, обслуживание дистанционно.