

**Министерство общего и
профессионального образования
Свердловской области**

**государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Ирбитский мотоциклетный техникум»
(ГАПОУ СО «ИМТ»)**

623856 Свердловская область,
г. Ирбит, ул. Пролетарская, д.28
Тел. (34355) 6-34-80. Факс 6-35-15
e-mail: imt-katcina@rambler.ru

31 июля 2019 г. № 268

**ОНД и ПР МО город Ирбит, Ирбитского МО,
Байкаловского МР**

**Главному государственному инспектору
города Ирбита, Ирбитского района и
Байкаловского района по пожарному
надзору,
начальнику отдела ОНД и ПР МО город
Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского
МР УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Свердловской области
Майору внутренней службы
Попову А.С.**

**Информация о проведенных мероприятиях по выполнению Предписания № 131/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее – ГАПОУ СО «ИМТ») *информирует о проведенных мероприятиях по устранению допущенных нарушений требований пожарной безопасности*, выявленных в ходе плановой выездной проверки ГАПОУ СО «ИМТ» с 29.11.2018 г. по 18.12.2018 г., в соответствии с :

- Актом проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 131 от 18.12.2018 г. Отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области;

- Предписанием №131/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности Отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области,

- Планом мероприятий ГАПОУ СО «ИМТ» по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе плановой выездной проверки, в соответствии с *Предписание № 131/1/1*, утвержденным приказом ГАПОУ СО «ИМТ» от 28.12.2018 г. № 386-од «Об исполнении предписания Госпожнадзора по результатам плановой выездной проверки ГАПОУ СО «ИМТ». (направлены ГАПОУ СО «ИМТ» в ОНД и ПР МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР с Информацией о принятых мерах по Представлению № 114 исход. № 33 от 29.01.2019 г.):

Содержание предписания		Информация о принятых мерах и проведенных мероприятиях	
№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Содержание мероприятия	Приложение
1	2	3	4
1	Помещение пищеблока не отделено противопожарными преградами	1. Приобретена дверь стальная противопожарная дымогазонепроницаемая с паспортом и сертификатом соответствия. 2. Противопожарные двери установлены в пищеблоке учреждения организацией ООО «Гранд», имеющей Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.	Приложение № 1, 2 Приложение № 3, 4, 5, 6

Содержание предписания		Информация о принятых мерах и проведенных мероприятиях	
№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Содержание мероприятия	Приложение
1	2	3	4
2	Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения проводится лицом, не прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметров ОТВ	1. Заключен Договор № 19ПТМ/002 на оказание образовательных услуг по программе обучения пожарно-техническому минимуму от 14.01.2019 г. с ООО «Агентство Транспортной безопасности» - обучение работника ГАПОУ СО «ИМТ». 2. Преподаватель-организатор ОБЖ (начальник штаба ГО ЧС ГАПОУ СО «ИМТ», ответственное лицо за техническое обслуживание первичных средств пожаротушения ГАПОУ СО «ИМТ») прошел обучение с проверкой знаний по программам: - «Программа минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)», квалификационное удостоверение № 005, протокол от 17.01.2019 г. № 007/1; - «Пожарно-технический минимум по проверке знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметров ОТВ», квалификационное удостоверение № 006, протокол от 17.01.2019 г. № 007/2.	Приложение № 7, 8

Приложения – документированное подтверждение информации:

№ Приложения	Наименование документа	Кол-во листов
1	2	3
Приложение 1	Договор № 65 купли-продажи от 01.07.2019 г. с ООО «ИрбитОкна» (копия)	2
Приложение 2	Паспорт и инструкция по эксплуатации и монтажу. Дверь стальная противопожарная дымогазонепроницаемая ДСПД 01/60 «SIDOOROV» ТУ 5262-001-51838940-2015 (копия)	1
Приложение 3	Договор подряда № 59 от 22.07.2019 г. с ООО «ГРАНД», локальный сметный расчет на смену дверного блока на противопожарный в здании техникума (копии)	3
Приложение 4	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0127.09-2009-6611007603-С-046 от 26.05.2015 г., выдано Обществу с ограниченной ответственностью «Гранд» (копия)	3
Приложение 5	Акт о приемке выполненных работ за июль 2019 г. от 29.07.2019 г. – замены дверных блоков на противопожарные (копия)	1
Приложение 6	Акт Освидетельствования скрытых работ от 29.07.2019 г. (копия) Сертификат соответствия № ССБК. ВУ.ПБ09.Н00316 – пена полиуретановая монтажная огнестойкая Ремонтик Про (копия)	3
Приложение 7	Договор № 19ПТМ/002 на оказание образовательных услуг по программе обучения пожарно-техническому минимуму от 14.01.2019 г. с ООО «Агентство Транспортной безопасности».	3
Приложение 8	Квалификационное удостоверение № 005, протокол от 17.01.2019 г. № 007/1 ООО «Агентство Транспортной безопасности». Квалификационное удостоверение № 006, протокол от 17.01.2019 г. № 007/2. ООО «Агентство Транспортной безопасности».	2

Директор ГАПОУ СО «ИМТ»



С. А. Катцина